



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO I OKOLIŠ

ODSJEK ZA PLANSKE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Križanićeva 11, 47000 Karlovac, Tel/fax: 047/ 666 - 206
e-mail: graditeljstvo.okolis@kazup.hr; zastita.okolisa@kazup.hr

KLASA: UP/I-351-03/19-01/2
URBROJ: 2133/1-07-01/03-19-4
Karlovac, 22. kolovoza 2019.

Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš Karlovačke županije, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, nadležan temeljem odredbi članka 84. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 6. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14 i 3/17) i članka 29. stavka 2. podstavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19), temeljem odredbi članka 160. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša te članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN RH 64/08) objavljuje

INFORMACIJU

o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš zahvata „SANACIJA OBORINSKE ODVODNJE SA K.Č.BR. 192 K.O. KARLOVAC II“

Tijelo nadležno za provedbu postupka: Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac

Nositelj zahvata: Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb

Ovlaštenik: VITA PROJEKT d.o.o. za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša, Ilica 191C, 10000 Zagreb

Lokacija zahvata: zahvat se nalazi u Karlovačkoj županiji na području Grada Karlovca k.č.br. 192 k.o. Karlovac II.

Pravni temelj za vođenje postupka: Odredbe članka 78. stavka 1. i 2. i članaka 82., 83., 84. i 90. Zakona o zaštiti okoliša (NN RH 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), (dalje u tekstu: "Zakon"), odredbe članka 24., 25., 26. i 27. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN RH 61/14 i 3/17), (dalje u tekstu: Uredba), kojima je regulirana provedba postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te odredbe članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (NN RH 80/13, 15/18, 14/19), kojim je propisano da se u okviru postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu. Prema zahtjevu za provedbu postupka radi se o zahvatu koji je na popisu u Prilogu III. Uredbe, pod točkom 2.2.: "Kanali, nasipi i druge građevine za obranu od poplava i erozije obala", odnosno na

popisu zahvata za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležno upravno tijelo u županiji. Temeljem odredbe članka 78. stavka 2. Zakona, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš temelji se na pojedinačnim ispitivanjima i kriterijima sukladno Prilogu V. Uredbe. Stručna podloga za provedbu postupka je elaborat zaštite okoliša sadržaj kojega je propisan Prilogom VII. Uredbe i koji je sukladno članku 82. stavku 2. točki 3. Zakona sastavni dio zahtjeva za provedbom postupka. Prema odredbi članka 40. Zakona, elaborat mora izraditi osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša koja posjeduje suglasnost temeljem članka 42. Zakona.

Sažeti opis zahvata:

Prijedlog rješenja obuhvaća izvedbu zemljane retencije kapaciteta 270 m³ sa padom dna od 0,20% prema kanalu širine dna $b = 1,40$ m, nagiba pokosa 1:1. Kanal se oblaže kamenom u betonu, a pad nivelete mu iznosi 0,20%. Voda iz kanala će preko taložnice odlaziti u tri cijevi DN 500 sa padom dna 0,20 %. Na izlazu iz cijevi nalaziti će se tri žablja poklopca koja će spriječiti povrat vode u slučaju velikih voda rijeke Kupe. Stogodišnje velike vode rijeke Kupe nalaze se na koti od 111,54 metara nadmorske visine, a žablji poklopci na koti od 111,44 metara nadmorske visine. U slučaju zatvaranja žabljih poklopaca voda će se prepumpavati preko Pivovarskog nasipa u pritoku potoka Stubljava. Retencija će omogućiti prihvatanje vode do trenutka prepumpavanja. Prijedlog rješenja uvažava postojeći cjevovod oborinske odvodnje izveden na području Pivovare. Postojeći cjevovod kada se izuzme protoka sliva 1 može prihvatiti vodu 25 godišnjeg povratnog perioda i kao takav zadovoljava. Postojeće betonske kanalice moraju se ukloniti, a otvor na taložnici zatvoriti. U slučaju rekonstrukcije ceste D-6 tj. da je rekonstrukcijom obuhvaćen prihvatanje oborinskih voda sa sliva 1, predmetna čestica prihvaćat će dotok od 0,14 m³/s. Iako postojeće kanalice mogu prihvatiti dotok od 0,26 m³/s i dalje će postojati problem povrata vode iz cjevovoda oborinske odvodnje Pivovare u slučaju zatvaranja žabljeg poklopca na Pivovarskom potoku.

Sažeti opis postupka: Nositelj zahvata Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb podnio je 22. kolovoza 2019. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za predmetni zahvat i uz zahtjev priložio Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: „Sanacija oborinske odvodnje sa k.č.br. 192 k.o. Karlovac II“ ovlaštenika VITA PROJEKT d.o.o. za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša, Ilica 191C, 10000 Zagreb, koji posjeduje Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, između ostalog, za izradu elaborata zaštite okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš. Elaborat predstavlja stručnu podlogu za provedbu postupka i sadrži osnovne podatke propisane Zakonom i Uredbom. Nadležno tijelo će o zahtjevu na primjeren način zatražiti od odgovarajućih javnopravnih tijela da sukladno mjerilima i kriterijima određenim Prilogom V. Uredbe dostave mišljenja o tome je li moguće očekivati značajan negativan utjecaj planiranog zahvata s obzirom na područje i sastavnice okoliša odnosno opterećenja okoliša iz njihove nadležnosti. Poseban zahtjev dostavit će se temeljem Zakona o zaštiti prirode Ministarstvu zaštite okoliša i energetike koja obavlja stručne poslove zaštite prirode, radi prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu koja se provodi u okviru ovoga postupka.

Nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku:

- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80/7, 10000 Zagreb
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnog gospodarstva i zaštite mora, Radnička cesta 80, Zagreb

- Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Ul. Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor državne sanitarne inspekcije za ekologiju i pravnu podršku, Služba za ekologiju, Ksaver 200a, 10000 Zagreb
- Javna ustanova Natura viva za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Karlovačke županije, Jurja Križanića 30, 47000 Karlovac
- Grad Karlovac, Ivana Banjavčića 9, 47000 Karlovac

Tijelima i osobama iz ove točke će se na primjeren način uputiti pisani zahtjevi za davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga.


Način očitovanja javnosti i zainteresirane javnosti na informaciju o zahtjevu:

Javnost i zainteresirana javnost može se očitovati na ovu informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš dostavom pisanih mišljenja, primjedbi i prijedloga vezano na planirani zahvat, elaborat i postupak na adresu: Karlovačka županija, Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš, Odsjek za planske poslove i zaštitu okoliša, Jurja Križanića 11, 47000 Karlovac ili putem e pošte na adresu zastita.okolisa@kazup.hr u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.

Način informiranja javnosti o ishodu postupka:

Rješenje doneseno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš nadležno će tijelo objaviti na službenim stranicama Karlovačke županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i okoliš (<https://prostorno.kazup.hr>).

Viši stručni suradnik



Matija Pavlinić, mag. ing. rud.,
univ. bacc. ing. geod. et goinf.